



お客様控え

Design of air-conditioning system

メンテナンス契約書

- 1 本契約は、エアフルシステム使用者(以下甲という)と、株式会社ダックス(以下乙という)との間のエアフルシステムのメンテナンス契約である。
- 2 乙は甲に対してシステムが快適に使用できる様、最善を尽くすものとする。
- 3 乙は年2回のメンテナンスを実施するものとする。
- 4 メンテナンス時、使用する電気及び水道については、甲の負担とする。
- 5 メンテナンス料金は、年間25000円(税込)とし、契約と同時に支払うものとする。
但し、システム設置日より1年間は無料で、メンテナンスを実施する。
又、システム故障の場合、本契約締結者を最優先し、修理を行う。
- 6 保証期間終了後の部品交換、修理等については、別途、実費を申し受けます。
但し、メンテナンス時に発見した軽微な修理については、無償とする。
- 7 本契約期間は1年間とし、2年目以降は、更新契約書による。但し、契約期間内での途中解約はできない。
- 8 メンテナンスの内容については、次項の別表通りとする。

契約日：平成 年 月 日

お客様：御名前 様

：御住所

：電話

設置日：平成 年 月 日

①室内機：品番

製造 No,

室外機：品番

製造 No,

②室内機：品番

製造 No,

室外機：品番

製造 No,

株式会社ダックス

〒370-0014 群馬県高崎市新保町 1254-5

TEL 027-370-2900 FAX 027-370-2901

メンテナンス実施リスト

お客様控

点検日 平成 年 月 日

担当者

< チェック項目 >

- 室内機・室外機の吸込・吹出し部に妨害はないか (目視)
- 電圧は良いか 製品の定格電圧の±10%以内か (計測)
- 配線接続部・各電磁開閉器等のビス・ボルトにゆるみはないか (目視、増締)
- ドレンポンプの作動は良いか、排水は確実に行われているか (動作確認)
- 圧縮機・送風機に異常音・振動はないか (動作確認)
- 室内のフィルタ - に汚れはないか (目視、清掃)
- 熱交換器のフィルタ - に汚れはないか (目視、清掃)
- ガス洩れはないか (目視、計測)
- 室内風量のバランスは取れているか (動作確認)
- ダクトの接続部に外れはないか (目視)
- 夏・冬の調整の切り替えは良いか (目視、打合後切替)

< 運転時のチェック >

冷房運転

暖房運転

室外温度	吸込	
	吹出	
運転電圧	R~S	V
	S~T	V
	T~R	V
電 流	R	A
	S	A
	T	A
圧 力	高压	kg / c m ²
	低压	kg / c m ²
圧 縮 機 温 度	吐出	
	吸込	
備考欄		